



Forschungslabor für Haustechnik
der Techn. Universität München
Karl-Benz-Straße 15
D-85221 Dachau

Tel. 08131 33 39 59-0
Fax 08131 33 39 59-19

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nr.: **P - TUM - 445**

Gegenstand: Runde Entrauchungsleitungen aus Stahlblech;
ohne Anforderung an den Feuerwiderstand
Kategorie 2 nach DIN V 18232-6
Bauregelliste A Teil 2 Lfd,-Nr. 2.36
Fassung 2010/2

Antragsteller: Karpol Sp. Z O. O.
Al. Wojska Polskiego 66
64-920 Pila
Polen

Verwendungszweck: runde Entrauchungsleitungen innerhalb des zu
entrauchenden Bereiches / Brandabschnittes,
an die keine Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer
gestellt werden müssen

Ausstellungsdatum: **21. Januar 2011**

Geltungsdauer bis: **31. Januar 2016**

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand
im Sinne der Landesbauordnung anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 21 Seiten, davon 9 Anlagen.